

Ek-11

ANADOLU TİM SIĞIRCILIK VE ATÇILIK TESİSLERİ SU İSALE HATTI BAĞLANTI NOKTALARI GÖRSELLERİ

1 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI



1 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI-2

*Depo İçerisinden T ile çıkış alınıp hidrofor pompa tesis edilecek



2 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI

*Hat bina içersine kadar götürölüp içerde bulunan depoya bağlantısı yapılacak



2 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI-2

*Hat bina içersine kadar götürölüp içerde bulunan depoya bağlantısı yapılacak



3 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI

*Hat bina içerisine kadar götürölüp içeride bulunan depoya bağlantısı yapılacak



3 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI-2

*Hat bina içerisine kadar götürölüp içeride bulunan depoya bağlantısı yapılacak



Not: 4 numaralı bağlantı noktasında 3 numara ile aynı bağlantı şekli.

5 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI

* Kuyu çıkışından TE ile çıkış alınıp vanalar ve çekvalfler kullanılarak iletim hattına su sağlanacak



5 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI-2



6 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI

*Betonarme vana odası yapılacak nokta



7 NUMARALI BAĞLANTI NOKTASI

*İletim hattının su deposuna bağlantısı

